

Telefax

An:
z.Hd:
Fax:
Von: Sprung Klemens
Fax: 0043 (0) 50 600 -10443

FLOOR PRODUCTS

*Fußböden GmbH
Weiberndorf 20
A-6380 St. Johann i. T.*

*Telefon 0049 (0) 50 600 - 10509
Telefax 0049 (0) 50 600 - 10443*

<http://www.egger.com>

*Firmensitz
A-6380 St. Johann in Tirol*

*UST-ID ATU 39963704
Datum*

Seiten inklusive Deckblatt 1

18. November 2005

Freigabe zur Produktprüfung:

ECOFILM, Heating foils

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezüglich der oben genannten Freigabe wurden uns Mustermaterialien zu Prüfzwecken zur Verfügung gestellt.

Zweck der Überprüfung war die Feststellung der Oberflächentemperatur bei Heiz- und/oder Erwärmungssystemen die auf der Unterkonstruktion aufliegen und dementsprechend unter dem Laminatboden.

Anlässlich der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass es zu keiner Überschreitung der von uns vorgeschriebenen Oberflächentemperatur von 28°C kam.

Es kann somit festgestellt und ausgesagt werden das, das einbringen des hier in Rede stehenden Fußbodenerwärmungssystems **Ecofilm Set 80 W/m²** nichts entgegenspricht.

Im Hinblick auf eine weitere partnerschaftliche Zusammenarbeit verbleiben wir, mit den besten Grüßen aus Sankt Johann.

Egger Floor Products
Technischer Kundenservice

Klemens Sprung
Anwendungstechniker
(EDV- Fax ohne Unterschrift)